


Test Report No.: <i>Prüfbericht - Nr.:</i>	19300495 002	Page 1 of 18 Seite 1 von 18	
Client: <i>Auftraggeber:</i>	Integra Switchboards Pty Ltd Unit 3/17 Strathwyn Street, Brendale, Qld. 4500, Australia		
Test item: <i>Gegenstand der Prüfung:</i>	"Integra Type Test Switchboard"		
Identification: <i>Bezeichnung:</i>	Drw. No. 110225-E2	Serial No.: <i>Serien-Nr.:</i>	None
Receipt No.: <i>Wareneingangs-Nr.:</i>	1113002587	Date of receipt: <i>Eingangsdatum:</i>	05-07-2011
Testing location: <i>Prüfart:</i>	TUV Rheinland Australia Pty. Ltd. 27 Sheehan Road, Heidelberg West, Vic 3081, Australia		
Test specification: <i>Prüfgrundlage:</i>	Clause 8.2.3.2.3 b) of AS/NZS 3439.1:2002.		
Test Result: <i>Prüfergebnis:</i>	The test item passed the above mentioned test specification(s) <i>Der Prüfgegenstand entspricht oben genannter Prüfgrundlage(n).</i>		
Testing Laboratory/ Prüflaboratorium: compiled by/ zusammengestellt:		checked by/ kontrolliert:	
1-12-2011	John Strugarek		1-12-2011
			Antony K. Milovac
Date <i>Datum</i>	Name <i>Name</i>	Signature <i>Unterschrift</i>	Date <i>Datum</i>
			Name <i>Name</i>
			Signature <i>Unterschrift</i>
Other Aspects/ Sonstiges:			
Rated Voltage / Frequency: 415 V / 50 Hz			
Main Horizontal Busbars and connections to bottom terminals of ABB SACE Emax E3 ACB Tier 1, Vertical Busbars Tier 2 (Cu 2 x 80 mm x 10 mm) and Vertical Busbars Tier 4 (Cu 100 mm x 6.3 mm)			
I_{cw} :	50 kA, 1 s		
I_{pk} :	105 kA		
Main Horizontal Busbars Tier 1 (Cu 2 x 100 mm x 10 mm).			
I_{cw} :	65 kA, 1 s		
I_{pk} :	143 kA		
This document is issued in accordance with NATA's accreditation requirements.			
Abbreviations:		Abkürzungen:	
ok / P = passed		ok / P = entspricht Prüfgrundlage	
fail / F = failed		fail / F = entspricht nicht Prüfgrundlage	
n.a. / N = not applicable		n.a. / N = nicht anwendbar	
This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.			
<i>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.</i>			